

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC  
CỦA TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KCN CHUYÊN SÂU PHÚ MỸ 3  
THÁNG 02 NĂM 2022**

Stt	Ngày	Giá trị trung bình pH	Giá trị trung bình Nhiệt độ (°C)	Giá trị trung bình TSS (mg/l)	Giá trị trung bình COD (mg/l)	Giá trị trung bình Amoni (mg/l)	Giá trị trung bình Lưu lượng đầu vào (m <sup>3</sup> /ngày)	Giá trị trung bình Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /ngày)
1	01/02/2022	7,51	30,44	6,62	17,92	0,10	30	98
2	02/02/2022	7,67	30,03	14,87	18,04	0,10	115	1.194
3	03/02/2022	7,30	27,08	10,32	16,75	0,10	109	166
4	04/02/2022	8,00	25,99	11,24	17,36	0,10	188	61
5	05/02/2022	8,03	25,95	15,18	18,33	0,10	262	2.373
6	06/02/2022	8,12	27,38	6,73	17,59	0,10	217	639
7	07/02/2022	8,08	27,50	10,12	19,02	0,10	858	400
8	08/02/2022	8,03	28,08	16,66	25,00	0,10	1.360	4.739
9	09/02/2022	7,72	30,11	8,07	29,39	0,13	1.210	7.756
10	10/02/2022	7,98	29,50	7,45	32,19	0,13	1.166	7.119
11	11/02/2022	8,03	25,76	6,02	30,28	0,12	876	1.497
12	12/02/2022	8,06	26,26	11,59	30,29	0,10	602	2.306
13	13/02/2022	7,94	26,33	14,95	18,43	0,10	323	204
14	14/02/2022	8,05	26,38	6,21	21,49	0,10	959	3.266
15	15/02/2022	7,81	26,80	12,51	20,16	0,14	1.495	1.444
16	16/02/2022	7,48	27,16	11,11	20,87	0,14	1.109	5.473
17	17/02/2022	7,45	27,25	9,78	21,23	0,14	1.626	7.891
18	18/02/2022	7,55	27,57	12,19	19,34	0,13	1.580	6.933
19	19/02/2022	7,43	28,48	6,25	18,09	0,19	1.042	7.336
20	20/02/2022	7,24	26,11	13,83	12,21	0,28	458	6.482
21	21/02/2022	7,29	28,16	9,92	13,30	0,78	1.092	3.465
22	22/02/2022	7,54	27,88	4,37	19,13	0,76	1.446	3.096
23	23/02/2022	7,59	28,13	5,66	20,97	0,50	1.507	3.730
24	24/02/2022	7,66	28,47	4,22	17,43	0,36	1.436	6.558
25	25/02/2022	7,53	28,24	5,07	16,03	0,30	1.156	7.385
26	26/02/2022	7,36	28,14	4,39	12,95	0,25	1.258	7.472
27	27/02/2022	7,26	26,51	8,53	8,04	0,36	350	3.763
28	28/02/2022	7,56	28,21	11,44	12,21	0,52	1.040	1.512
<b>Giá trị trung bình ngày</b>		<b>7,69</b>	<b>27,64 (°C)</b>	<b>9,47 (mg/l)</b>	<b>19,43 (mg/l)</b>	<b>0,23 (mg/l)</b>	<b>888 (m<sup>3</sup>/ngày)</b>	<b>3.727 (m<sup>3</sup>/ngày)</b>
<b>QCVN 40:2011/BTNMT Cột A, K<sub>q</sub> = K<sub>t</sub> = 0,9. (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp)</b>		<b>6 - 9</b>	<b>40 (°C)</b>	<b>40,5 (mg/l)</b>	<b>60,75 (mg/l)</b>	<b>4,05 (mg/l)</b>	-	-